



Comunidad
de Madrid

ÁREA DE SALUD PÚBLICA
C/ Aristóteles, s/n - C.S. Monterrozas
28232 Las Rozas (Madrid)

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD

N.º

/A

ACTA DE INSPECCIÓN

En Villanueva de la Cañada, a las 11:45 horas del día fech
de Abri de 2022, se personó el Inspector de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, D/D.^a

en [REDACTED], NIF/CIF [REDACTED]

dedicada a la actividad de Agen Calleto Sanit, con número de Registro [REDACTED]
sita en Camino del Euclinarjo 3, teléfono 918117980

con asistencia de D/D.^a [REDACTED], como Director

con D.N.I. [REDACTED], requiriéndole para que facilite o informe la inspección, poniéndose de manifiesto:

Se gira nota de inspección de revisión programada con motivo de la comprobación de las condiciones higiénico-sanitarias, estructurales y documentables del establecimiento arriba indicado.

Al pedir los registros de mantenimiento aparecen con fecha 1/04/21 lo cual es un error de impresión porque presentan en otro libro escrito a mano los valores de todos los registros del mes anterior. Se da un

Leída esta Acta, el interesado/compareciente manifiesta:

En testimonio de lo actuado se levanta la presente Acta con 1 (*) Anexos, por triplicado, que firman el Inspector actuante y el visitado (o, en su caso, testigo), quedando una copia en poder de este.

EL VISITADO,



EL INSPECTOR,



General de Salud Pública

Comunidad de Madrid

TÉCNICA 6
SALUD PÚBLICA

(*) Indicar el número total de anexos cumplimentados




Comunidad
de Madrid

Acta n.º Anexo n.º


1

plazo de 10 días para recibir la información actualizada de la última semana de los controles de temperaturas de los depósitos, puertas, fumatales y control de temperatura de los puntos fumatales, así como aquella otra legislación expedida por el anexo 3 del RD 865/2003.

EL VISITADO,



EL INSPECTOR,





Comunidad
de Madrid

REGISTRO DE ENTRADA

Ref: [REDACTED]

Fecha: 11/04/2022 16:04

Destino: Registro de la Consejería de Sanidad (Aduana)

Solicitud

Código: [REDACTED]

ASUNTO: Respuesta acta de inspección [REDACTED]

La persona solicitante actúa como

- Interesado/a Representante Autorizado/a para presentación (no es interesado/a ni representante)

Datos de la persona interesada

NIF/NIE:	[REDACTED]	Razón social/Entidad:	[REDACTED]				
Tipo de vía:	PASEO	Nombre de vía:	General Martínez Campos				
Número/Km:	46	Piso:	7	Puerta:		Código postal:	28010
Provincia:	Madrid	Municipio:	Madrid				
Otros datos de localización:							
e-mail:	[REDACTED]	Teléfono 1:	914260952	Teléfono 2:			

Datos de la persona o entidad representante

NIF/NIE	[REDACTED]						
Nombre:	[REDACTED]	Apellido 1:	[REDACTED]	Apellido 2:	[REDACTED]		
Tipo de vía:	PASEO	Nombre de vía:	General Martínez Campos				
Número/Km:	46	Piso:	7	Puerta:		Código postal:	28010
Provincia:	Madrid	Municipio:	Madrid				
Otros datos de localización:							
e-mail:	[REDACTED]	Teléfono 1:	914260952	Teléfono 2:			
En calidad de:	Apoderada						

Medio de notificación

- Interesado/a Representante (Indique a quién desea que se envíe la notificación)

Si selecciona notificación electrónica, debe tener una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a [este enlace](#)

Relación de documentos que aportará junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)

Expone

Que, como consecuencia de la visita de inspección realizada, el pasado día 06 de abril de 2022 a la Residencia de Personas Mayores ORPEA VILLANUEVA DE LA CAÑADA se ha notificado a esta parte el acta de inspección de referencia que pone de manifiesto determinados requerimientos a los cuales venimos a responder.

Solicita

Que se tenga por presentado en tiempo y forma respuesta al acta emitida por el Área única de Salud Pública 6 con número [REDACTED]

FECHA:

En	Madrid	a	11/04/2022
----	--------	---	------------

FIRMA

Huella digital de [REDACTED] - NIF [REDACTED] // Entidad: [REDACTED] - CIF [REDACTED] // Nombre de reconocimiento(DN): [REDACTED] // Fecha: 11.04.2022 16:04:46

DESTINATARIO

DIRECCIÓN GENERAL / ORGANISMO:	Área única de Salud Pública 6
CONSEJERÍA:	Consejería de Sanidad

PROTECCIÓN DE DATOS

Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsable: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR, D.G. DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatospresidencia@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

- REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

- Gestión de la entrada y salida de documentos. Registro electrónico.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por [Registro Electrónico](#) o [Registro Presencial](#) o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Período indeterminado

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Órganos de la Comunidad de Madrid. Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales. Defensor del Pueblo. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos <https://www.aepd.es> si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo

11. Fuente de la que procedan los datos.

Interesado y terceros

12. Información adicional.

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos <https://www.aepd.es>, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/proteccióndedatos.

Código: [REDACTED]

Comunidad de Madrid
Dirección General de Salud Pública
Consejería de Sanidad
Área única de Salud Pública 6
Nº Acta.: [REDACTED]

AL ÁREA ÚNICA DE SALUD PÚBLICA 6

Doña [REDACTED], mayor de edad, con D.N.I. número [REDACTED], como Directora de la Residencia de Personas Mayores ORPEAVILLANUEVA DE LA CAÑADA con domicilio con domicilio a efectos de notificaciones del presente Asunto en Madrid, Pº General Martínez Campos, 46 7º planta, C.P. 28.010; Tel 91 4260952; Fax 914316612; comparezco y, DIGO:

Que, como consecuencia de la visita de inspección realizada, el pasado día 06 de abril de 2022, se ha notificado a esta parte el acta de inspección de referencia que pone de manifiesto determinados requerimientos a los cuales a continuación pasamos a responder:

MANIFESTACIONES

-REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN

Se requiere información actualizada de la última semana de los controles de temperatura de depósitos, purgas semanales y control de temperaturas de los puntos terminales, así como aquellos controles exigidos en el anexo 3 del RD 865/2003.

En relación a este punto, y como se pudo comprobar el día de la inspección, los controles de temperatura de depósitos, purgas semanales y control de temperaturas de puntos terminales estaban correctamente realizados y trazados aunque no en el soporte en papel destinado para ello. Adjuntamos Anexo I Libro de Registros con la información actualizada.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se tenga por realizadas las anteriores manifestaciones, de conformidad con lo expresado en el cuerpo del mismo.

En Villanueva de la Cañada, a 11 de abril de 2022

[REDACTED]

Fdo.: [REDACTED]

Directora de la Residencia ORPEA VILLANUEVA DE LA CAÑADA

**REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DIARIO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA**

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
FEBRERO 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

TEMPERATURA (°C) DE LOS DEPÓSITOS ACUMULADORES

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	
1/ /2	61	61	
2/ /2	72	72	> 70°
3/ /2	62	62	
4/ /2	61	61	
5/ /2	62	62	
6/ /2	62	62	
7/ /2	62	62	
8/ /2	62	62	
9/ /2	72	72	> 70°
10/ /2	67	62	
11/ /2	63	63	
12/ /2	62	62	
13/ /2	62	62	
14/ /2	63	63	
15/ /2	63	62	
16/ /2	62	62	
17/ /2	61	62	
18/ /2	62	62	
19/ /2	63	63	
20/ /2	67	62	
21/ /2	72	72	> 70°
22/ /2	62	62	
23/ /2	62	62	
24/ /2	60	60	
25/ /2	61	61	
26/ /2	62	61	
27/ /2	61	61	
28/ /2	62	62	
29/ /2			
30/ /2			
31/ /2			

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

**REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DIARIO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA**

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
MARZO 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

TEMPERATURA (°C) DE LOS DEPÓSITOS ACUMULADORES

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	
1/ /2	67	62	
2/ /2	63	63	
3/ /2	61	62	
4/ /2	72	72	> 70°
5/ /2	63	63	
6/ /2	62	62	
7/ /2	61	61	
8/ /2	62	61	
9/ /2	61	61	
10/ /2	67	62	
11/ /2	72	72	> 70°
12/ /2	63	63	
13/ /2	67	67	
14/ /2	67	62	
15/ /2	61	62	
16/ /2	67	62	
17/ /2	62	62	
18/ /2	61	62	
19/ /2	62	62	
20/ /2	67	62	
21/ /2	72	72	> 70°
22/ /2	67	62	
23/ /2	61	61	
24/ /2	67	62	
25/ /2	67	62	
26/ /2	67	61	
27/ /2	62	62	
28/ /2	62	62	
29/ /2	72	72	> 70°
30/ /2	67	62	
31/ /2	62	62	

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

**REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DIARIO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA**

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
ABRIL 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	[REDACTED]

TEMPERATURA (°C) DE LOS DEPÓSITOS ACUMULADORES

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	
1/ 4/2	63	63	
2/ 4/2	63	63	
3/ 4/2	63	63	
4/ 4/2	62	62	
5/ 4/2	63	63	
6/ 4/2	62	62	
7/ 4/2	72	72	720 °C
8/ 4/2	65	65	
9/ 4/2	67	69	
10/ 4/2	67	67	
11/ 4/2	63	63	
12/ /2			
13/ /2			
14/ /2			
15/ /2			
16/ /2			
17/ /2			
18/ /2			
19/ /2			
20/ /2			
21/ /2			
22/ /2			
23/ /2			
24/ /2			
25/ /2			
26/ /2			
27/ /2			
28/ /2			
29/ /2			
30/ /2			
31/ /2			

EL trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

**REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DIARIO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO**

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
Febrero 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	AFCH- Nº 1 AFCH- Nº 2 AFCH- Nº 3 AFCH- Nº 4	[REDACTED]

NIVELES RESIDUALES (ppm) DE CLORO EN LOS TERMINALES

FECHA	GRIFO	CL LIBRE (PPM)	CL COMBI (PPM)	CL TOTAL (PPM)	PH (UPH)	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
1/ /2	1A02	0'36	0'41	0'77	6'9	
2/ /2	2A33	0'40	0'47	0'87	7	
3/ /2	166	0'29	0'39	0'69	6'8	
4/ /2	261	0'37	0'43	0'80	6'8	
5/ /2	TRN	0'21	0'36	0'51	7	
6/ /2	203	0'39	0'41	0'80	6'9	
7/ /2	105	0'46	0'47	0'97	7	
8/ /2	106	0'39	0'37	0'76	6'8	
9/ /2	107	0'31	0'37	0'68	6'9	
10/ /2	108	0'79	0'31	0'60	6'8	
11/ /2	109	0'33	0'37	0'70	6'9	
12/ /2	110	0'34	0'37	0'71	7	
13/ /2	111	0'29	0'38	0'63	6'9	
14/ /2	112	0'34	0'40	0'74	7	
15/ /2	113	0'31	0'37	0'68	6'8	
16/ /2	114	0'28	0'35	0'63	6'9	
17/ /2	1A07	0'31	0'38	0'69	6'4	
18/ /2	DESPACHO	0'40	0'43	0'83	7	
19/ /2	115	0'30	0'37	0'67	7	
20/ /2	116	0'37	0'49	0'86	6'9	
21/ /2	117	0'98	0'53	1'01	6'9	
22/ /2	118	0'50	0'54	1'04	6'8	
23/ /2	119	0'39	0'43	0'82	7	
24/ /2	120	0'45	0'49	0'94	6'8	
25/ /2	121	0'37	0'41	0'78	7	
26/ /2	122	0'41	0'53	0'94	7	
27/ /2	1A23	0'32	0'39	0'71	6'9	
28/ /2	124	0'31	0'41	0'72	6'8	
29/ /2						
30/ /2						
31/ /2						

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

**REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DIARIO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO**

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
MARZO 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	AFCH- Nº 1 AFCH- Nº 2 AFCH- Nº 3 AFCH- Nº 4	

NIVELES RESIDUALES (ppm) DE CLORO EN LOS TERMINALES

FECHA	GRIFO	CL LIBRE (PPM)	CL COMBI (PPM)	CL TOTAL (PPM)	PH (UPH)	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
1/ /2	123	0'45	0'56	0'95	6'9	
2/ /2	124	0'46	0'47	0'87	7	
3/ /2	125	0'37	0'50	0'27	6'9	
4/ /2	126	0'53	0'69	1'22	7	
5/ /2	1A02	0'77	0'40	0'77	6'9	
6/ /2	2A37	0'31	0'32	0'63	6'9	
7/ /2	127	0'38	0'40	0'78	6'9	
8/ /2	128	0'91	0'43	0'54	6'9	
9/ /2	129	0'50	0'51	1'01	7	
10/ /2	130	0'39	0'43	0'82	7	
11/ /2	131	0'34	0'41	0'80	6'8	
12/ /2	145	0'35	0'50	0'85	6'9	
13/ /2	2A26	0'29	0'30	0'59	6'8	
14/ /2	132	0'34	0'36	0'70	6'9	
15/ /2	133	0'31	0'37	0'64	6'9	
16/ /2	134	0'32	0'43	0'76	7	
17/ /2	135	0'40	0'49	0'89	6'9	
18/ /2	136	0'42	0'53	0'95	7	
19/ /2	2A20	0'40	0'40	0'80	6'9	
20/ /2	2A21	0'39	0'45	0'84	7	
21/ /2	132	0'37	0'40	0'77	7	
22/ /2	138	0'51	0'62	1'13	7	
23/ /2	134	0'50	0'50	1'00	6'8	
24/ /2	140	0'43	0'47	0'90	6'9	
25/ /2	141	0'74	0'42	0'81	6'9	
26/ /2	1A30	0'22	0'32	0'59	7	
27/ /2	1A49	0'76	0'36	0'66	7	
28/ /2	142	0'40	0'49	0'89	6'9	
29/ /2	143	0'38	0'47	0'86	6'9	
30/ /2	144	0'78	0'42	0'80	6'9	
31/ /2	145	0'40	0'42	0'87	7	

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

**REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DIARIO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO**

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
ABRIL 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	AFCH- Nº 1 AFCH- Nº 2 AFCH- Nº 3 AFCH- Nº 4	[REDACTED]

NIVELES RESIDUALES (ppm) DE CLORO EN LOS TERMINALES

FECHA	GRIFO	CL LIBRE (PPM)	CL COMBI (PPM)	CL TOTAL (PPM)	PH (UPH)	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
1/4/2	101	0'37	0'11	0'48	7	
2/4/2	1A35	0'30	0'13	0'43	6'9	
3/4/2	2A01	0'37	0'19	0'76	6'8	
4/4/2	102	0'39	0'45	0'84	7	
5/4/2	103	0'27	0'11	0'58	6'9	
6/4/2	104	0'36	0'33	0'69	7	
7/4/2	105	0'92	0'77	0'69	6'9	
8/4/2	106	0'35	0'40	0'75	7	
9/4/2	166	0'12	0'59	0'70	6'9	
10/4/2	106	0'29	1'10	0'39	7	
11/4/2	107	0'37	6'39	0'76	6'9	
12/4/2						
13/4/2						
14/4/2						
15/4/2						
16/4/2						
17/4/2						
18/4/2						
19/4/2						
20/4/2						
21/4/2						
22/4/2						
23/4/2						
24/4/2						
25/4/2						
26/4/2						
27/4/2						
28/4/2						
29/4/2						
30/4/2						
31/4/2						

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

REGISTRO DEL MANTENIMIENTO SEMANAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
Febrero 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

PURGA DE LOS DEPÓSITOS ACUMULADORES

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	
2/02/22	1 min	1 min	
9/02/22	11	11	
16/02/22	11	11	
24/02/22	11	11	

PURGA DE LOS TERMINALES NO USADOS CON FRECUENCIA

FECHA	TERMINALES						OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
2/02/22	TAN	VGST	VGS	OXIS	OFIS		
9/02/22	11	4	11	11	11		
16/02/22	11	4	11	11	11		
24/02/22	11	11	4	11	11		

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

REGISTRO DEL MANTENIMIENTO SEMANAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
MARZO 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

PURGA DE LOS DEPÓSITOS ACUMULADORES

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	
3/03/22	1 min	1 min	
10/03/22	11	11	
17/03/22	11	11	
24/03/22	11	11	
31/03/22	11	11	

PURGA DE LOS TERMINALES NO USADOS CON FRECUENCIA

FECHA	TERMINALES						OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
03/03/22	TANT	VOST	VEST	UBR	OPA		
10/03/22	1	2	1	1	2		
17/03/22	11	11	11	4	1		
24/03/22	11	11	11	4	4		
31/03/22	11	4	1	1	1		

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

REGISTRO DEL MANTENIMIENTO SEMANAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MES	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
ABRIL 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

PURGA DE LOS DEPÓSITOS ACUMULADORES

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	
16/04/22	1 min	1 min	
11/04/22	11	11	

PURGA DE LOS TERMINALES NO USADOS CON FRECUENCIA

FECHA	TERMINALES						OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
16/04/22	MANE	VEST	UBITU	DFIS	OFIS	WLC	
	R	M	I	1	2	BC	
11/04/22	4	4	11	9	11	11	

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

REGISTRO RECOMENDADO DEL MANTENIMIENTO SEMANAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

TRIMESTRE	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
FEbrero MARZO	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

TRATAMIENTOS TERMICOS

FECHA	ACUMULADORES		OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
	ACS- Nº 1	ACS- Nº 2	

26/02/22	3h	3h	770°C
01/03/22	11	11	11
02/03/22	11	11	11
04/03/22	11	11	11
11/03/22	11	11	11
21/03/22	11	11	11
29/03/22	11	11	11

El trabajo bien hecho,
nuestro compromiso.

REGISTRO RECOMENDADO DEL MANTENIMIENTO SEMANAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

TRIMESTRE	CLIENTE	CÓDIGO	FIRMA RESPONSABLE
Ago - Jun 2022	Residencia y Centro de Día Orpea Villanueva de la Cañada	ACS- Nº 1 ACS- Nº 2	

TRATAMIENTOS TERMICOS

FECHA	ACUMULADORES	OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
ACS- N° 1	ACS- N° 2	

alotru 3 horas 3 horas 770°C
ulogru // // //

uologiz // // //

Estoy trabajando bien hecho,
nuestro compromiso,