Bilbao

IKUSKAPEN AKTA / ACTA DE INSPECCIÓN

Kodea / Código

Giro-Sanitate eta Hiri-Higienea

Sanidad Ambiental e Higiene Urbana

1 JARDUERAREN DATUAK / DATOS DE ACTIVIDAD

Jardueraren izena
Denominación Actividad
Residencia Flopeg 18

Espediente zenbakia
Número expediente

Helbidea
Dirección
Zamakola18

Titularra izena
Nombre titular
Flopeg 18 S.L.

IFZ / IFK
NIF / CIF
B95776449

Titularraren helbidea
Dirección titular

Telefonoa
Teléfono

2 AGERTUTAKOAREN DATUAK / DATOS DEL COMPARECIENTE

Izena
Nombre

NAN / AIZ
DNI / NIE

Helbidea
Dirección

Telefonoa
Teléfono

Gisan
En calidad de

3 IKUSKAPEN EMAITZA / RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Emaitza
Resultado
Conformidad

Epea
Plazo

4 OHARRAK ETA ALEGAZIOAK / OBSERVACIONES Y ALEGACIONES

Oharrak / Observaciones

En la inspección sanitaria municipal realizada en la residencia Flopeg 18, sita en la calle Zamakola nº18 de Bilbao, el día 11 de febrero de 2025 se constató lo siguiente:

Carencia de agua caliente en el establecimiento.
Temperatura ambiente de una media de 16 grados centígrados.

Hoy, 12 de Febrero de 2025 se inspecciona por parte de la Subárea de Sanidad Ambiental e Higiene Urbana la instalación de la residencia con el objetivo de verificar los hechos constatados.
Disponen de una caldera de gas que suministra agua caliente para consumo y calefacción.
Nos informan que la caldera se averió ayer 11/02/2025, por eso durante el día de ayer no tuvieron agua caliente ni calefacción. Hoy, 12 de febrero el servicio técnico de la caldera la ha revisado y arreglado.
Se mide la temperatura del agua en 2 puntos, uno cercano y otro alejado de la caldera. Cuesta más de 3 minutos que la temperatura del agua caliente se estabilice, y la temperatura máxima alcanzada es de

40C.
Se debe regular la temperatura de consigna de la caldera para alcanzar una temperatura suficiente en en el agua caliente de 50C en punto final.

Se toman medidas de calidad de aire interior:
En el salón, en un punto próximo al termostato (temperatura display 21,5C): Temperatura media= 20,2C, , Humedad relativa= 67,0%, CO2= 1251 ppm. (exterior 420 ppm)
En habitación 3: temperatura media= 20,6 C, Humedad relativa= 64,7% CO2= 1212ppm.

Alegazioak / Alegaciones

se ha arreglado la caldera

5 IKUSKAPENAREN XEHETASUNAK / DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Ikuskapen-akta bidaltzeko eskatu den posta elektronikoa / Correo electrónico al que solicitan se envíe el acta
zamakola18@gmail.com

Bilbon, 2025-02-12 13:39

.